

Naručilac: JZU Specijalna bolnica Vaso Cukovic Risan  
Broj 02- 2631  
Datum 03.10.2018

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Specijalna bolnica Risan dostavlja

**ZAHITJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: JZU Specijalna bolnica Vaso Cukovic  
Adresa: Risan  
Sjedište: Risan  
Telefon: 032371748  
E-mail adresa: sbrisan@t-com.me

Lice/a za davanje informacija:  
Boskovic Ljubinka Cuckovic Spiro  
Poštanski broj: 85347  
PIB: 02013070  
Faks: 032371748  
Internet stranica:

**II Predmet nabavke:**

radovi

**III Opis predmeta nabavke: Izvodjenje radova na elektroinstalacijama-jaka struja i slaba struja u sobi za skener**

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 24000.00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,  
ODNOSNO PREDMJER RADOVA

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (€)	Ukupno (€)
-	<b>PREDMJER I PREDRAČUN - SKENER I KOMANDNA SOBA</b>				
	<b>NAPOMENA:</b>				
1	Demontaža postojeći elektroenergetskih instalacija, što podrazumeva: raskaćinjane postojećih strujnih veza na potrošačima i u razvodim ormrima; demontaža postojećih razvodnih ormara; demontaža svetiljki; demontaža električne galanterije, priključnica, prekidača itd; demontaža postojećih napojnih kablovskih vodova i instalacionih provodnika;	kompl.	1.00	0.00	0.00
2	Rezanje-dvostrani rez i razbijanje postojećih betonskih površina na trasi polaganja napojnog kablovskog voda od trafostanice do razvodnog ormara skener pozicije.	m	65.00	0.00	0.00
3	Trasiranje i rucni iskop rova u zemljištu IV kategorije sa zaprekama u slobodnom terenu; formiranje posteljice kabla od dva sloja sitnozrnaste zemlje ili peska granulacije do 4 mm, debljine sloja od po 10 cm; tamponiranje rova u slojevima od oko 30 cm sa nabijanjem mehaničkim nabijačem u najmanje dva sloja i odvoz viška materijala; ukupno za rad, materijal i transport			0.00	
4	rov dimenzija 0,4x0,6m	m <sup>3</sup>	16.80	0.00	0.00
5	Isporuka i razastiranje pijeska (granulacije od 1 do 4mm) u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kabla.	m <sup>3</sup>	4.80	0.00	0.00
6	Zatrpavanje kablovskog rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak santimara.	m <sup>3</sup>	11.20	0.00	0.00
7	Nabavka isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje	m	70.00	0.00	0.00
8	Nabavka, isporuka i montaža PNK 50 regala u prostoriji koja se nalazi na trasi kablovskog voda; pozicija obuhvata pripadajuće elemente za viješanje regala o plafon, regale, ostali instalacioni pribor.	m	20.00	0.00	0.00
9	Probijanje otvora u zidovima prosotorije koja se nalazi na trasi kablovskog voda prečnika $\Phi$ 110mm, za pšrolaz glavnog napojnog kablovskog voda; pozicija obuhvata probijanje otvora, obradu otvora nakon probijanja kao zatvaranje i zaptivanje otvora nakon svih radova na polaganju kablova;	kom.	2.00	0.00	0.00

10	Nabavka, isporuka i polaganje kabela <b>PP00 A 4x150mm2</b> , 1 kV, u pripremljen rov <b>od trafostanice do RT-S</b> ; pozicijom je obuhvaćeno i povezivanje na oba kraja; ukupno za rad, materijal i transport	m	90.00	0.00	0.00
11	Nabavka, isporuka i polaganje u već iskopan rov trake FeZn 25x4 mm; pozicija obuhvata potreban broj ukrasnih komada traka/traka, sva potrebna povezivanja i varenja na oba kraja, i sitan, navedeni instalacioni materijal.	m	90.00	0.00	0.00
12	Nabavka, isporuka i ugradnja NV umetaka osigurača 200A u trolpnu osiguračku letvu 400A u TS za zaštitu napojnog kablovskog voda; ukupno za rad, materijal i transport.	m	90.00	0.00	0.00
13	Nabavka, isporuka i montaza uređaja za besprekorno napajanje ekvivalentan tipu G55TUPSU60HB5S APC/MGE Galaxy 5500 -Single UPS, izlazne snage 54kW/60kVa -Trofazni ulaz-trofazni izlaz -Double On Line Conversion -Ulazni napon 3x400V -Tolerancija ulaznog napona: 250-477 V Ulazna frekvencija: 45-65Hz -THD < 3% na ulazu pri punom opterećenju -Izlazni napon: 3x400V, tolerancija + / - 1% statički i + / - % pri 100% opterećenju -Izlazna frekvencija 50/60Hz + / - 3Hz podesivo + / - 0.1 -THD < 1% linearno opterećenje i > 2.5% pri nelinearnom opterećenju na izlazu. -Efikasnost pri 100% opterećenju 92.5% -Podnošenje preopterećenja 125% u trajanju od 10 minuta i 150% u trajanju od 60 sekundi. -Autonomija pri 50kW opterećenja 6.8 minuta. -Dimenzija (vis/sir/dub/tez)-1900 /1112/850mm/9750kg	kom	1	0.00	0.00

14	<p>Nabavka (izrada), isporuka, montaža na zid i povezivanje razvodnog ormara RT-S; razvodni orman se izrađuje od dekapiranog čeličnog lima, sa bravom, dimenzija po potrebi, min IP43, premazan antikorozivnom bojom i završnom bojom po izboru investitora; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal. U ormar RT-S ugraditi opremu: trolni kompakt prekidač NS200 500V (kom. 1); analogni voltmetar (0-500)V, za montažu na vrata ormara (kom. 1); V-metarska preklopka, za montažu na vrata ormara (kom. 1); signalna sijalica zelena 2W 230V (kom. 3); 3p MCB B6A (kom. 1); 1p MCB B6A (kom. 3); 3p MCB C100A (kom. 2); 4p FID sklopka 400V 100A Id-30mA (kom. 1); četvoropolna preklopka-changeover 1-0-2, 115A za montažu na vrata (kom.1); kontaktor 115A, 3p (kom. 1); 3p MCB C50A (kom. 2); 4p FID sklopka 400V 63A Id-30mA (kom. 1); četvoropolna preklopka-changeover 1-0-2, 63A za montažu na vrata (kom.1); kontaktor 65A, 3p (kom. 1); 1p MCB C16A (kom. 13); 1p MCB B10A (kom. 4); 1p MCB B4A (kom. 2); - Bakarne šine, redne stezaljke, uvodnice PG, sabirnice, natpisne pločice, vezni spojni materijal (pauš 1)</p>	kom.	1.00	0.00	0.00
15	<p>Nabavka, isporuka i polaganje kabla <b>PP-Y 5x35mm<sup>2</sup></b>, 1 kV, u postojećem tehničkom kanalu unutar prostorije <b>od RT-S do UPS skener i povratak</b>; pozicijom je obuhvaćeno i povezivanje na oba kraja; ukupno za rad, materijal i transport</p>	m.	7.00	0.00	0.00
16	<p>Nabavka, isporuka i polaganje kabla <b>PP-Y 5x35mm<sup>2</sup></b>, 1 kV, u postojećem tehničkom kanalu unutar prostorije <b>od RT-S do skenera</b>; pozicijom je obuhvaćeno i povezivanje na oba kraja; ukupno za rad, materijal i transport</p>	m.	11.00	0.00	0.00
17	<p>Nabavka, isporuka i polaganje kabla <b>PP-Y 5x16mm<sup>2</sup></b>, 1 kV, u postojećem tehničkom kanalu unutar prostorije <b>od RT-S do UPS rengen i povratak</b>; pozicijom je obuhvaćeno i povezivanje na oba kraja; ukupno za rad, materijal i transport</p>	m.	7.00	0.00	0.00

18	Nabavka, isporuka i polaganje kabela <b>PP-Y 5x10mm<sup>2</sup></b> , 1 kV, u postojećem tehničkom kanalu unutar prostorije <b>od RT-S do rengena</b> ; pozicijom je obuhvaćeno i povezivanje na oba kraja; ukupno za rad, materijal i transport	m.	18.00	0.00	0.00
19	Izrada spojnice dva kablovksa voda (postojećeg i novog) PP-Y 5x10mm, spojnica se radi na mestu postojećeg ormara za napajanje rengena.	kom.	1.00	0.00	0.00
20	Nabavka, isporuka i montaža na zid tastera za nužno isključenje, sa ključem za blokadu; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal	kom.	2.00	0.00	0.00
21	Nabavka, isporuka, montaža u zid (0,5m od poda) i povezivanje glavne sabirnice za izjednačenje potencijala (GSIP); pozicija obuhvata sabirnu šinu 30x5mm, zavrtnje, matice, podloške, olovne podmetače i sitan, nenavedeni instalacioni materijal	kom.	1.00	0.00	0.00
22	Izrada spoja sa uzemljenja sa antistaik podom.	kompl.	1.00	0.00	0.00
23	Nabavka, isporuka i montaža u zid modularne priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V, IP20; pozicija obuhvata pripadajuću plastičnu instalacionu kutiju, okvir za jedan modul i instalacioni pribor.	kom.	3.00	0.00	0.00
24	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje dvodijelnog DLP parapetnog elektroinstalacionog kanala vodoravno po zidu, tip LEGRAND DLP 150x65mm: *parapetni elektroinstalacijski kanal <b>1m</b> *poklopac kanala *nosač mehanizma 4M <b>kom.2</b> *set utičnica 774 02 (dve priključnice su setu) 16A/230V <b>kom.2</b> *spojni element *krajni element <b>kom.2</b> *sitni spojni pribor i materijal	kom.	2.00	0.00	0.00
25	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje dvodijelnog DLP parapetnog elektroinstalacionog kanala vodoravno po zidu, tip LEGRAND DLP 150x65mm: *parapetni elektroinstalacijski kanal <b>2m</b> *poklopac kanala *nosač mehanizma 4M <b>kom.2</b> *nosač mehanizma 2M <b>kom.1</b> *set utičnica 774 02 (dve priključnice su setu) 16A/230V <b>kom.2</b> *gljivičasti taster nužnog isključenja 76602 <b>kom.1</b> *spojni element *krajni element <b>kom.2</b> *sitni spojni pribor i materijal	kom.	1.00	0.00	0.00
26	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje dvodijelnog DLP parapetnog elektroinstalacionog kanala vertikalno po	m	2.00	0.00	0.00

	zidu za vezu sa horizontalnim parapetom, tip LEGRAND DLP 150x65mm:				
27	Nabavka, isporuka i montaža na zid komandne prostorije rengena tastera za nužno isključenje, sa ključem za blokadu; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal	m	1.00	0.00	0.00
28	Nabavka, isporuka i montaža u zid jednopolnog pregibnog seriskog prekidača, 10AX, 250V, pozicija obuhvata pripadajuću plastičnu instalacionu kutiju, okvir za jedan modul i instalacioni pribor	kom.	2.00	0.00	0.00
29	Nabavka i isporuka i montaža LED svetiljke dimenzija 600x600mm, 40W, 4200K sa opalnim difuzorom, priborom za montažu. (ekvivalentna tipu BP115-36610 Beghler).	kom.	13.00	0.00	0.00
30	Nabavka, isporuka i montaža u zid naizmjeničnog pregibnog prekidača, 10AX, 250V, pozicija obuhvata pripadajuću plastičnu instalacionu kutiju, okvir za jedan modul i instalacioni pribor	kom.	2.00	0.00	0.00
31	Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih provodnika u zidu ispod maltera; pozicija obuhvata povezivanje provodnika na oba kraja i sitan, navedeni instalacioni materijal			0.00	
32	PP-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	100.00	0.00	0.00
33	PP-Y 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	70.00	0.00	0.00
34	Pregled, funkcionalno ispitivanje izvedene instalacije, izdavanje potvrde i stručnog nalaza (atesta) od strane ovlaštenog preduzeća, garantnih izjava i uputstava:  - izveštaj o ispitivanju otpornosti zaštitnog uzemljenja - izveštaj o ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika - izveštaj o ispitivanju otpornosti izolacije električne instalacije - izveštaj o ispitivanju funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja - izveštaj o ispitivanju premošćenja metalnih masa na objektu - izveštaj o ispitivanju i merenju otpora uzemljenja	pauš.	1.00	0.00	0.00

	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena
1.000	Strukturni kablovski sistem:				
1.001	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora za elemente slabe struje				
	2M parapetni nosač modula	Legrand Mosaic kat. br. 802 52 ili ekvivalent	kom.	3	x 0.00 €
	2M parapetni dekorativni okvir, bijeli	Legrand Mosaic kat. br. 788 14 ili ekvivalent	kom.	3	x 0.00 €
1.002	Nabavka, isporuka i ugradnja RJ-45 modula kat.6, u dozne specificirane prethodnom stavkom,	RJ-45 modul kat.6, tipa FTP; model Legrand Mosaic kat. br. 786 90 ili ekvivalent	kom.	6	x 0.00 €
1.003	Nabavka, isporuka i ugradnja STP patch-panela opremljenog sa 24 konektora tipa RJ-45, kat.6	STP prespojni panel opremljen sa 24 modula tipa RJ-45, kat.6; model Digitus kat. ozn. DN-91624S ili ekvivalent	kom.	1	x 0.00 €
1.004	Isporuka i montaža nazidnog rack ormara (15U/19")	Rack ormar visine 15U (19") koji je opremljeni sa ventilator panelom (dva ventilatora) sa termostatom, policama (1 kom), organajzerom kablova (1 kom.). Ormar je fleksibilne konstrukcije, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima unita, i ima dimenzije 600x450mm (ŠxD).	kom.	1.00	x 0.00 €

1.005	Izrada telekomunikacionog priključka kablom tipa U/FTP kat. 6 HF, sa ranžiranjem kabla na jednoj strani na RJ-45 modul patch-panela, a na drugoj na RJ-45 modul utičnice. Kabl se polaže u parapetnom kanalu. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 40m (isporuka kabla i rad)	Tip kabla: J-02YS(St)Y 4x2x0.56 Karakteristična impedansa: 154 Ω/km Minimalni radijus savijanja pri instalaciji: 30mm Minimalni radijus krivine u eksploataciji: 60mm Propagaciono kašnjenje: ≤ 427ns na 100m  Kabl je testiran u frekventnom opsegu do 400 MHz; tip Draka UC400 S23 Cat.6 U/FTP LSHF ili ekvivalent	kom.	6	x	0 0 €
1.006	Isporuka i ugradnja 11-portnog rutera	MikroTik RB3011UiAS-RM ruter sa 11 LAN / WAN portova (10 x Gigabit + 1 SFP), USB 3.0 (storage / 3G / 4G), touchscreen LCD, VPN ruter/ firewall/ bandwidth manager/ load balance, CPU 1.4GHz, 1GB RAM, PoE, 19" rack, ROS L5 iloi ekvivalent	kom.	1.00	x	0.00 €
1.007	Sitan nespecificirani materijal	Patch kablovi, obujmice, vezice, šrafovi, tiple i sl.	paušal.	1.00		0.00 €
1.008	Završno ispitivanje i puštanje u rad	Završno ispitivanje i testiranje instalacije sa izradom protokola mjerenja, obilježavanje utičnica, puštanje sistema u ispravan rad i predaja na upotrebu	paušal.	1.00		0.00 €
	Ukupno:					
	PDV (21%):					
1.000	Strukturni kablovski sistem:					

**VI Način plaćanja: virmanski, u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture**

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: u roku od 10 dana od zaključenja ugovora**

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

najniža ponudena cijena broj bodova 100



## **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 13 sati, zaključno sa danom 08.10.2018 godine do 13 sati.

Ponude se mogu predati:

-1.neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresu JZU Specijalna bolnica Risan.

2.preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JZU Specijalna bolnica Risan, pri čemu ponudjaci snosi rizik za blagovremeno urucenje poste naruciocu

## **X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

U roku od tri dana od dana prijema pristiglih ponuda.

## **XI Druge informacije:**

### **I Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

#### **a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

## **Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) Dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije ,koji ne smije biti stariji ode

sest mjeseci

4) Dokaza o posjedovanju vazeće dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom i to:

Licencu za izvođenje -

1. elektroinstalacija jake struje
2. - elektroinstalacija slabe struje

Ponudjaci tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za :

Licencu za-

1. elektroinstalacija jake struje
2. - elektroinstalacija slabe struje

Uz licence za zaposlene inženjere ponudjaci dostavljaju potvrde Inženjerske komore o članstvu u Komori.

Naručilac se izjasnio koje su licence ponudjaci dužni da dostave u predmetnom postupku javne nabavke, saglasno čl. 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

## **b) Fakultativni uslovi**

### **1) ekonomsko-finansijska sposobnost – ne zahtijeva se**

### **b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

*1. liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja*

*2. Izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponudjaca, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova*

*3. izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).*

### **Dodatne informacije:**

Garantni rok: za sve izvedene radove minimum 12 mjeseci a za opremu prema garanciji proizvođača.

Garancija kvaliteta: Izvođač radova će biti obavezan da dostavi ateste za sav ugrađeni materijal.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

Stručno tehnički nadzor vršice se od strane nadzornog organa imenovanog od strane Naručioca. Načrt i obracun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnike gradjenja vršice se u skladu sa Gradjevinske knjigom i gradjevinskim dnevnikom, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini gradjevinskog dnevnika, gradjevinske knjige i knjige inspekcije, i drugom vazecom regulativom koja regulise ovu oblast.

Ponudjač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

i da po isteku garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu:

- garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

## II NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA

Ponudjac je obavezan da dostavi Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa naruciocem (ovlascenim licem i sluzbenikom za javne nabavke ) na obrascu koji je prilog ovog zahtjeva.

## III UPUTSTVO

1. Ponudjac sacinja i podnosi ponudu u skladu sa zahtjevom za dostavljenje ponuda.
2. Ponudjac je duzan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude oznaci rednim brojem i pecatom. Dokumenta koja sacinja ponudjac, akoja ccine sastavni dio ponude moraju biti svojerucno potpisana od starne ovlascenog lica ponudjaca. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom,
3. Ponuda se sacinja na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u sluzbenoj upotrebi u Crnoj Gori.
4. Podnosenje alternativne ponude nije dozvoljeno.
5. Ponudjac ne moze da, nakon dostavljanja ponude , mijenja ili dopunjava ponudu.
6. Ponude se dostavljaju u odgovarajucem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl) na nacin da se prilikom otvaranja ponude moze utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu ponude se navodi: broj zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjediste narucioac , naziv i sjediste, odnosno ime i adresa ponudjaca i tekst „PONUDA- NE OTVARAJ“
7. Cijena ponude mora biti iskazana u evrima (jedinicna i ukupna) bez PDV-a i sa PDV-om. Cijena se iskazuje brojkama.
8. Rok vazenja ponude ne moze biti kraci od 30 dana od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

## IV OKONCANJE POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Postupak nabavke male vrijednosti br 02-630 od 03.10.2018. godine, okoncava se Donosenjem Obavjestenja o ishodu postupka.

Ponudjaci nemaju pravo zalbe na Obavjestenje.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti se nalazi u dokumentaciji nabavke narucioaca , i bice objavljen na sajtu Ustanove, te se ovako dostavljen dokumenat ima smatrati validan bez potpisa i pecata.

Sluzbenica za javne nabavke  
Boskovic Ljubinka, dipl. ecc, s.r

Ovlašćeno lice naručioca  
dr Popovic Vlado, s.r.

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU  
UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA  
INTERESA <sup>1</sup>**


JZU SPECIJALNA BOLNICA RISAN  
Broj:02-2631/1  
Mjesto i datum 03.10.2018..godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14,28/15 i 42/17) „


**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke male vrijednosti broj 02-2630 od 03.10.2018.2018. godine za izvođenje radova na elektroinstalacijama -jaka struja I slaba struja u prostoriji za skener, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke


Ovlašćeno lice naručioca ,dr Popovic Vlado

  
S.P.

Službenica za javne nabavke,Boskovic Ljubinka

  
S.P.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke ,  
Cuckovic Spiro

22:   
S.P.



<sup>1</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA  
KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O  
NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA<sup>2</sup>**

JZU SPECIJALNA BOLNICA RISAN  
Broj:02-2631/2  
Mjesto i datum 03.10.2018.godine


U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 , 57/14,  
28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke, male vrijednosti 02-2631 od 03.10.2018.godine, za izvodjenje radova na elektroinstalacijama -slaba struja I jaka struja u prostoriji za skener ,nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije

Boskovic Ljubinka



S.R.

Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije

Cuckovic Spiro

SP: 

S.R.



<sup>2</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

NASLOVNA STRANA PONUDE

\_\_\_\_\_  
(naziv ponuđača)

podnosi

\_\_\_\_\_  
(naziv naručioča)

**P O N U D U**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 02-2631 od 03.10.2018. godine**  
za izvođenje radova na elektroinstalacijama-jaka struja I slaba struja u prostoriji za skener

(opis predmeta nabavke)

Predmet nabavke u cjelosti

## SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponudaču
4. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponudača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
5. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
6. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti stručno/tehničke i kadrovske osposobljenosti
7. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
8. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

### .PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>3</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>3</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača



**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA  
ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA<sup>4</sup>**

\_\_\_\_\_ (ponuđač)

Broj: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
(*ime i prezime i radno mjesto*) \_\_\_\_\_, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  
(„Službeni list CG“, br. 42/11 , 57/14 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca -ovlescenim licima I Sluzbenicom za javne nabavke, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_  
(*svojeručni potpis*)

<sup>4</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

**DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U  
POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

**Dostaviti dokaze trazene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda odjeljak  
Obavezni uslovi za ucesce u postupku nabavke male vrijednosti.**

***DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE  
OSPOSOBLJENOSTI***

### FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

#### Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

*Ovlašćeno lice ponudjaca*

---